



Министерство образования и науки
Российской Федерации

муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Вохтомская основная
общеобразовательная школа»
Парфеньевского муниципального района
Костромской области
(МКОУ Вохтомская ООШ)

ОГРН 1024401833873
ИНН 4423001404 КПП 442301001

157284 Костромская обл.,
Парфеньевский район,
п. Вохтома, ул. Комсомольская, дом 9-а
Тел 8(49440) 2-65-61
№ *26*
05.04.2018 г.

В ТО НД и ПР Парфеньевского и
Антроповского района
директора МКОУ Вохтомская ООШ
Батраковой И.А.

Ответ на представление № 9/11 от 27.10.2017 г.

Во исполнение предписания об устранении нарушения требований законодательства РФ о пожарной безопасности приняты следующие меры:

1. Инструкция «О мерах пожарной безопасности на объектах защиты» приведена в соответствии с Правилами противопожарного режима РФ: п.2, 460, 461, 462.
2. В зданиях школы и дошкольной группы 13 декабря 2017 года КОО ВДПО проведены замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной электропроводки с составлением соответствующих протоколов № 85/1, № 85/2, № 85/3, № 85/4, № 86/1, № 86/2, № 86/3 от 13 декабря 2017 года. Копии протоколов прилагаются.
3. На объекте защиты (территории школы) установлены дополнительные знаки направления к пожарному водоему с обозначением расстояния к его месторасположения.

Приложение: протоколы замеров сопротивления изоляции силовой и осветительной электропроводки № 85/1, № 85/2, № 85/3, № 85/4, № 86/1, № 86/2, № 86/3 от 13 декабря 2017 года.

Директор школы: *Батракова* (Батракова И.А.)

