



44220061000200813693 от 16.09.2022

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Костромской области
156019 г. Кострома, ул. Индустриальная, 53, тел: 8(4942) 493-748, факс: 493-758,
e-mail: mchs44kos@mail.ru

Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Парфеньевского и Антроповского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области
(наименование контрольного (надзорного) органа)
157270, Костромская область, с. Парфеньево, м-н Зелёный, д.30, тел: 8(49440) 24-1-06,
e-mail: tond17@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 10/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
«Вохтомская основная общеобразовательная школа» Парфеньевского муниципального
округа Костромской области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора по пожарному надзору
Парфеньевского и Антроповского районов Замышляева М.Л. № 10 от «09» марта 2022 года в
период с «14» марта 2022 г. по «25» марта 2022 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МКОУ «Во-
хтомская основная общеобразовательная школа» Парфеньевского муниципального округа Ко-
стромской области Батракова Ирина Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В отношении объекта защиты не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления правительства в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	п. 2 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.08.2022	
2.	В помещении пищеблока дошкольной группы отсутствует знак пожарной безопасности, обозначающий кнопку включения установок (систем) пожарной автоматики	п. 36 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МКОУ «Вохтомская основная общеобразовательная школа» Батракова И.А.

фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

Батраков
(подпись)

Старший инспектор территориального
отделения надзорной
деятельности и профилактической работы
Парфеньевского и Антроповского районов – государственный
инспектор Парфеньевского и Антроповского районов по
пожарному надзору

капитан внутренней службы Зарубина И.О.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

Зарубина
(подпись)